

	<b>Handbuch Qualitätsmanagement</b>	Kap. D.4.2.5
	Spülprotokoll Römerberg	

KW: ..... Jahr: .....

Etag e	Zi.Nr.	Zimmer	Abnahmestelle	Temperatur 1 Minute über 60°C		
				Montag	Mittwoch	Freitag
Keller		Wäscheraum	Handwaschbecken			
Keller		Aufbahrungsraum	Handwaschbecken			
Keller	015	Wäscherei	Handwaschbecken			
EG	123	Fäkalienraum	Handwaschbecken			
	112	Stationsbad	Handwaschbecken			
			Badewanne			
1.OG	226	Fäkalienraum	Ausguss Steckbeckenspüle			
			Waschbecken Steckbeckenspüle			
			Handwaschbecken			
	228	Stationsbad	Handwaschbecken			
			Badewanne			
2.OG	337	Fäkalienraum	Ausguss Steckbeckenspüle			
			Waschbecken Steckbeckenspüle			
			Handwaschbecken			
	339	Stationsbad	Handwaschbecken			
			Badewanne			
Leere Zimmer						

.....  
Unterschrift      Unterschrift      Unterschrift

Freigabe GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	Hr. Wüstel	2.0	Mai 2025	Seite 1 von 1